

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Reitoria

ESCLARECIMENTO 10

PREGÃO ELETRÔNICO. Nº 12/2017.
PROCESSO Nº. 23348.005858/2017-91
ASSUNTO: Resposta a pedido de Esclarecimento.

OBJETO: Registro de preços de para eventual aquisição de equipamentos permanentes e de consumo de TI – Microcomputadores, Notebooks, Switchs, projetores, impressora térmica e outros, para suprir às necessidades do Instituto Federal Catarinense, sendo o Instituto Federal Catarinense - Reitoria o ÓRGÃO GERENCIADOR, e os Campi do IFC os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I e demais condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Por meio eletrônico, a empresa solicita esclarecimento em relação ao do edital de Pregão Eletrônico nº 12/2017, conforme segue:

“Necessito saber o que segue abaixo grifado:

*Pregão Eletrônico Nº 12/2017
UASG: 158125*

Item 13

*Rack 6Us
Rack Fechado;
Padrão 19”, com 600mm de largura (nossa largura é 520mm, pode ser?)
e profundidade de 450mm
ou 600mm;
Altura 6U, considerando 1U=44,45mm;
Atender as especificações ANSI/EIA RS-310, IEC 297-2,
D/N41494 partes 1 e 7;
Grau de proteção IP20;
Possuir porta frontal reversível de vidro temperado, com
fechadura tipo cilindro e ângulo de abertura de 180°;
Estrutura em aço 1,5mm de espessura;
Capacidade de carga estática mínima de 60 Kg;
Laterais com fecho rápido e opção de utilização de chaves nas
laterais;
Plano de fixação duplo;
Sistemas de fixação à parede com gabarito, facilitando a
montagem do conjunto;
Entrada e saída de cabos pelo teto ou pela base com acabamento
de proteção;
Teto com preparação para instalação de ventiladores;
Acompanha gabaritos de instalação.*

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Reitoria

25 peças

Item 14

Rack estrutural aberto

Largura útil de 19",

Altura de 44u, considerando 1U=44,45mm, com indicação visual dos rack's units (U) numerados de 1 a 44;

Estar em conformidade com o padrão EIA-310;

Construção em perfil de aço reforçado;

Acabamento em epóxi a pó de alta resistência, na cor preta, protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (EIA-569);

Deverá possuir mecanismo de regulagem para nivelção;

Deverá suportar entrada de cabos pela parte superior ou inferior do mesmo;

Deverá ser pré-furadas para acomodação de tomadas elétricas (2p+t) redondas, para conexão de elementos ativos; (poderiam explicar melhor esta especificação? seria calha de tomadas fixas nos planos de montagem? o cliente irá fornecer?)

Os perfis laterais deverão possuir furações para passagem dos cabos;

Garantia mínima de 12 meses.

03 peças

Item 15

Rack de Piso para Servidor/Data Center;

Largura útil de 19"; (a largura externa será de rack 19", 23" ou 27"?)

Altura de 44u, considerando 1U=44,45mm, com indicação visual dos rack's units (U) numerados de 1 a 44;

Profundidade de 670mm;

Estrutura em chapa de aço 1,5 mm;

Porta frontal perfurada em chapa de aço 0,9 mm, fechadura escamoteável com chave;

Porta traseira bipartida perfurada em chapa de aço 0,9 mm, travamento por fechadura cremona;

Laterais removíveis confeccionadas em chapa de aço 0,75 mm, com fecho rápido e exaustão em forma de venezianas;

Teto removível, confeccionado em chapa de aço 0,75 mm, com abertura para instalação de até quatro microventiladores;

Planos de fixação, padrão americano, em chapa de aço 1,5 mm reguláveis na profundidade.

No caso de racks 23/19" e 27/19" acompanha kit espaçador de reversão;

Abertura destacável para passagem de cabos no teto e na base;

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Reitoria

*Pés niveladores;
Acabamento em epóxi a pó de alta resistência, na cor preta,
protegido contra corrosão, para as condições especificadas de
uso em ambientes internos (EIA-569)."*

O pedido é tempestivo, dele conheço.

Em atenção ao pedido de esclarecimento, consultada a área técnica, segue resposta ao pedido de esclarecimento:

Item 13

"Não serão aceitos racks com profundidade menor que a especificada", visto que os mesmos não atendem às especificações contidas no edital, assim também não atende à necessidade dessa administração;

Item 14

"A base do rack deverá permitir a montagem de capas de proteção pré-furadas para acomodação de tomadas elétricas (2p+t) redondas, para conexão de elementos ativos;"

Item 15

"Não há especificação no edital sobre largura externa do rack. A única restrição é com relação aos racks de 23" e 27" de largura externa (conforme destaque do próprio fornecedor), que deverão ser entregues com kit espaçador de reversão."

Era o que havia a informar.

Blumenau - SC, 15 de janeiro de 2018.

Pregoeiro