
ESCLARECIMENTO IFECT/SC - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense - Campus Araquari 06/2023 - OP-88430

Departamento de Administração e Planejamento Campus Araquari

26 de novembro de 2023 às

<dap.arauvari@ifc.edu.br>

22:55

Para: esclarecimentos@mtec.com.vc

Cc: Setor de Licitações IFC Araquari <licitacao.arauvari@ifc.edu.br>, Valdecir Dolinski <[REDACTED]@ifc.edu.br>

Prezado licitante,

Considerando o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório a ser observado pela Administração Pública, esta autarquia deverá manter-se adstrita à descrição dos aparelhos de ar condicionado tal como foram publicadas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. Assim, conclui-se que, nos casos em que a descrição determinar que o aparelho seja equipado com **gás R410A**, assim deverá ser o modelo ofertado pelos licitantes. Por outro lado, no(s) item(ns) cuja descrição não faça menção ao tipo de gás, esta autarquia poderá aceitar **outro tipo** que não o R410A, desde que as demais exigências do Edital ou mesmo legais sejam cumpridas pelo modelo a ser ofertado.

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Karine Nickel Bortoli

Diretora de Administração e Planejamento

Portaria n° 31/2020 publicada no D.O.U em 31/01/2020

Instituto Federal Catarinense - *Campus Araquari*

(47) 3803-7249 - Sala A27