



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE PPCI / RPCI

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO							
Registro de Endereço (RE): RE8135000309A							
Nome da Edificação: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE, FILIAL IBIRAMA							
Nome Fantasia: IFC - IBIRAMA							
Logradouro público: DR GETÚLIO VARGAS						Nº: 3006	
Bairro: BELA VISTA			Município: IBIRAMA/SC			CEP: 89140-000	
Complemento:				LAT/LONG: (-27.048970784302,-49.539131771233)			
Referência: IFC, campus IBIRAMA				Arquivo:			
Blocos Homologados CBMSC: 2				Blocos Cadastrados CBMSC: 3			
2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL							
NR		Nome Completo			CPF/CNPJ		
1		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA - SC			10.635.424/0009-33		
3. DADOS DA SOLICITAÇÃO							
Protocolo: A8135000983A		Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)			Nº de Blocos: 1		
Área total da solicitação: 296,73 (m²)							
Nome Solicitante: P. E. B. R.		CPF/CNPJ : ***.902.799-**			Evento: Não		
Data da Solicitação: 17/06/2024		Quantidade de anexos: 1			Risco do processo: Risco II		
3.1. DETALHES POR BLOCO							
3.1.1. Refeitório (361523)							
Área da solicitação: 296,73 (m2)				Área do Bloco: 296,73 (m2)			
Nº de pavimentos: 1		Altura: --		Área do pavimento Tipo: 296,73 (m)		Área desconsiderada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)		Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)		Situação: NOVA		Lotação Máxima: 166	
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL		Escada do Bloco: Sem escada		Quantidade de Glp: 180,00 (Kg)		Risco do Bloco: Risco II	
<b>Resumo do enquadramento simplificado (6095151):</b> A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.							
OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	F-8 [Local de Reunião de Público] Local para refeição	Restaurantes	0,00	166,00	296,73	0,00	296,73
RISCOS ESPECIAIS							
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.							
SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA							
[ CMAR ] - Controle de materiais de acabamento e revestimento				[ PPE ] - Proteção por extintores			
[ SE ] - Saídas de emergência				[ IGC ] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)			
4. ANEXOS							
NR	Nome e-SCI	Nome Original	Descrição Documento			Data Upload	
1	DRT_PPCI_17-06- (...)	DOC-5.4. ART 93 (...)	Documento de Responsabilidade Técnica da elaboração do Projeto preventivo contra incêndio e dos sistemas preventivos			17/06/2024 14:52:06	

**Assinatura Eletrônica**

P. E. B. R.

NOME

\*\*\*.902.799-\*\*

CPF

IBIRAMA/SC, 17/06/2024

LOCAL E DATA

187.107.226.202

ENDEREÇO IP DO SOLICITANTE



**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 11925/2024 - CPO/REIT (11.01.18.61)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

**(Assinado digitalmente em 21/06/2024 21:20 )**

**PIERRI EDUARDO BATISTA RODRIGUES**

ENGENHEIRO-AREA

CPO/REIT (11.01.18.61)

Matrícula: ###330#1

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **11925**, ano: **2024**,  
tipo: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**, data de emissão: **21/06/2024** e o código de verificação: **77d2abcb50**