



PLANTA DE SITUAÇÃO

escala 1:500

Notas ;

- * Existirá um circuito elétrico exclusivo para o IE, o qual possuirá disjuntor devidamente identificado;
- * Existirá um circuito elétrico exclusivo para o SAL, o qual possuirá disjuntor devidamente identificado;
- * A SAL deverá permanecer constantemente ligada durante o evento (Salão de Eventos);
- * O IE deverá possuir tomada exclusiva para cada bloco autônomo;
- * A SAL deverá possuir tomada exclusiva para cada bloco autônomo;
- * O IE deverá ter autonomia mínima de 1 hora;
- * A SAL deverá ter autonomia mínima de 1 hora;
- * O acionamento do ALARME GERAL, deverá ser imediato (art. 24 § 2ª)
- * Deverá atender o dimensionamento de brigada de incêndio, conforme IN 001 e IN 028;
- * A edificação NÃO fará uso de Gás GLP;
- * Alterações no projeto devem ser previamente aprovadas junto ao Corpo de Bombeiros Militar.



MAPA SATÉLITE

Sem Escala

APROVAÇÕES:		PROPRIETÁRIO: Instituto Federal de Educ. Cien. e Téc. Catarinense - IFC CNPJ: 10.635.624/0008-52	
		RESPONSÁVEL TÉCNICO: HELIELTON GUIMARÃES DE PAULA GUIMARÃES DE PAULA 45146080220 Data: 2025.01.30 19:34:02 -0400' HELIELTON GUIMARÃES DE PAULA ARQUITETO E URBANISTA CAU/BR: A 185182-9	
PROJETO:			
TIPO/CONSTRUÇÃO: EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL		ÁREAS: ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO.....3.130,29m²	
PROPRIETÁRIO: IFC LUZERNA -SC			
LOCAL: RUA VIGÁRIO FREI JOÃO, Nº 550, CENTRO, LUZERNA - SC			
MUNICÍPIO/UF: URUPÁ-RO			
FOLHA Nº: PR-1/4	SETOR: DATA: OUTUBRO/2024	QUADRA: ESCALAS: INDICADAS	LOTE: GUIMARÃES ENGENHARIA & ARQUITETURA CEP 76.920-000 - Ouro Preto D'Oeste - RO ROD. BR 364, LOTE 19, GLEBA 14 guimaraesarqurb@gmail.com (69) 9 9326 - 1382
A Aprovação do Presente Projeto CBMSC, Não Reconhece a Propriedade do Imóvel.			