

**Pregão Eletrônico N° 90168/2025 (SRP) (Lei 14.133/2021) UASG 158125 -
INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE**

2 mensagens

rланзетти@rrwlicita.com.br <rланзетти@rrwlicita.com.br>

Para: compras.sbs@ifc.edu.br

18 de agosto de 2025 às 17:14

Caros senhores,

Nos itens 77,78,79 - Disjuntor Motor.


Os senhores estão solicitando disjuntor motor com corrente de interrupção 100ka. Este especificação limita a schneider e weg. Outras marcas (SOPRANO, JNG, METALTEX), etc não atenderão esta especificação.

Gostaria de verificar se é imperativo atender esta necessidade, pois durante o processo solicitarei a desclassificação dos proponentes que não atenderem esta parate do TR.

--

Atenciosamente

RENATO LANZETTI AMADOR

**RRW LICITA LTDA****CNPJ 27.466.469/0001-77****Rua Mergenthaler, 345 - 52 B****CEP 05311-030 - Vila Leopoldina****São Paulo****Fone: 011 982923423****Coordenação de Compras e Licitações - São Bento do Sul IFC**

<compras.sbs@ifc.edu.br>

Para: rланзетти@rrwlicita.com.br

18 de agosto de 2025 às

20:03

Prezados, boa noite!

Sim, esta especificação é necessária para manter a padronização de equipamentos já existentes nos laboratórios.

Serão aceitos apenas itens com as especificações conforme termo de referência.

Atenciosamente,

Coordenação de Licitações e Contratos
Departamento de Administração e Planejamento
IFC Campus São Bento do Sul
www.saobentodosul.ifc.edu.br
(47) 3188-1707

[Texto das mensagens anteriores oculto]