



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO



Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e o parágrafo 1º do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto para construção, reforma ou ampliação a partir de: 31/01/2025.

<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO</b>			
Registro de Endereço (RE): RE9261000165A			
Nome da Edificação: INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS AVANÇADO DE LUZERNA			
Nome Fantasia: INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS AVANÇADO DE LUZERNA			
Logradouro público: RUA SÃO ROQUE			Nº: 41
Bairro: CENTRO	Município: LUZERNA/SC		CEP: 89609-000
Complemento:		LAT/LONG: (-27.133038889056,-51.463811377771)	
Referência:		Arquivo: P.I. 619	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 3	
<b>2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL</b>			
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ	
1	Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Catarinense	10.635.424/0008-52	
2	I. R.	***358269**	
<b>3. DADOS DA SOLICITAÇÃO</b>			
Protocolo: A9261000259A		Característica de: Alta Complexidade	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 3.130,29 (m²)			
Nome Solicitante: H. G. D. P.		CPF/CNPJ: ***.038.002-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 31/01/2025		Quantidade de anexos: 9	Risco do processo: Risco III
<b>3.1. SISTEMAS/MEDIDAS SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO</b>			
( x ) Sistema hidráulico preventivo		( x ) SAL - Sinalização para abandono de local	( x ) Saídas de emergência
( x ) Proteção por extintores		( x ) Instalações elétricas	( x ) Iluminação de emergência
( x ) Gerenciamento de riscos e plano de emergência		( x ) Brigada de incêndio	( x ) Alarme de incêndio
( x ) Acesso de viaturas			
<b>-&gt; 3.2. RISCO ESPECIAIS</b>			
Nenhum risco especial cadastrado			
<b>3.3. DETALHES POR BLOCO</b>			
<b>3.3.1. ETVARPE - BLOCO DOS FUNDOS (245967)</b>			
Área da solicitação: 3.130,29 (m2)		Área aprovada: 3.130,29 (m2)	
Nº de pavimentos: 3	Altura: 7,35 (m)	Área do pavimento Tipo: 3.130,29 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m2)
Complexidade: Alta Complexidade		Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	Situação: NOVA
Lotação Máxima: 805			
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Comum (ECM)	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco III
Resumo do enquadramento simplificado (7224050): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 5000m². Área total menor ou igual a 5000m².			
Responsável técnico: HELIELTON GUIMARAES DE PAULA		Registro (CREA/CAU/CRT): ROCAU/BR A 185182-9	
<b>OCUPAÇÕES</b>			

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	E-4 [Educativa e cultura física] Centro de treinamento profissional	Escolas profissionais em geral	7,35	805,00	3.130,29	0,00	3.130,29

<b>RISCOS ESPECIAIS</b>
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

<b>SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -&gt; [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA</b>	
[ SHP ] - Sistema hidráulico preventivo	[ SAL ] - SAL - Sinalização para abandono de local
[ SE ] - Saídas de emergência	[ PPE ] - Proteção por extintores
[ IEL ] - Instalações elétricas	[ IE ] - Iluminação de emergência
[ PE ] - Gerenciamento de riscos e plano de emergência	[ BI ] - Brigada de incêndio
[ AI ] - Alarme de incêndio	[ AVtr ] - Acesso de viaturas

<b>DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO</b>
Trata-se da atualização completa do projeto da edificação, sendo atualizado o layout das salas e o dimensionamento de todos os sistemas preventivos necessários.

<b>4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO</b>
<b>Resultado:</b> DEFERIDO
<b>Observações:</b>

Quartel de LUZERNA/SC, 31/01/2025

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

LUZERNA/SC, 31/01/2025

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: c0238908fe224c711436f7effc338eaf42ed63a7